

## Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных

Все котельные МП «ККТС» отпускают тепловую энергию используя теплоноситель - горячую воду. Регулирование температуры сетевой воды в отопительный период - качественное, по температуре наружного воздуха.

Температура наружного воздуха, °С	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С
10	39,6	34,2
9	41,9	35,8
8	44,0	37,3
7	46,2	38,7
6	48,3	40,1
5	50,3	41,5
4	52,4	42,9
3	54,4	44,3
2	56,4	45,6
1	58,4	46,9
0	60,3	48,2
-1	62,3	49,4
-2	64,2	50,7
-3	66,1	51,9
-4	68,0	53,1
-5	69,9	54,3
-6	71,7	55,5
-7	73,6	56,7
-8	75,4	57,9
-9	77,3	59,0
-10	79,1	60,1
-11	80,9	61,3
-12	82,7	62,4
-13	84,5	63,5
-14	86,2	64,6
-15	88,0	65,7
-16	89,8	66,8
-17	91,5	67,9
-18	93,3	68,9
-19	95,0	70,0